

1

CORDONS VEDAFEU C-FM[®]

SANS FIXATION MÉCANIQUE

“ *La gamme de cordons avec 50 % de mouvements* ”



COUPE-FEU 2H
EI 120*

MOUVEMENTS
+ 50 %

OUVERTURES
20 à 60 mm


*Jusqu'à 4 heures selon les ouvertures.

TESTÉ
APPROUVÉ


AVANTAGES DES CORDONS VEDAFEU C-FM[®]

ORIENTATIONS

Cordons testés et validés en horizontal et vertical.




Orientation horizontale



Orientation verticale

MISES EN PLACE


Cordons testés et validés côté non exposé au feu.




Côté non exposé

MOUVEMENTS DE TRACTION

Cordons testés et validés jusqu'à **+ 50 %**.



Ouverture initiale



Avec mouvement

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

Installation facile.



SANS DANGER pour la santé et l'environnement.



APPLICATIONS

Hôpitaux, bâtiments industriels, bureaux, habitations, hôtels, centres commerciaux, parkings, écoles, gares, aéroports, stades, etc.



CLASSEMENTS OFFICIELS

Rapport d'essai EFR-23-004654 du 09/02/2024
+ EFR-24-000738 du 26/04/2024

EI 120 - H - M50 - B - W 20 à 60*
EI 120 - V - M50 - B - W 40 à 60*

*Plusieurs ouvertures de joints sont disponibles en EI 240, veuillez nous consulter.

Se référer au PV pour les types et épaisseurs de supports validés.

Cordons VEDAFEU C-FM® selon l'ouverture initiale du joint

Ouverture initiale du joint [mm]	20	25	30	40	50	60
Référence* VEDAFEU C-FM® Ø cordon [mm]	C-FM40	C-FM50	C-FM60	C-FM80	C-FM100	C-FM120
Quantité [ml]	30		25		20	18
Conditionnement	Par rouleau					

*Compression de 50% minimum.

Ouverture maximum validée avec mouvement = ouverture initiale + M50 (50% de l'ouverture initiale).


Notice d'installation pour joints d'ouverture initiale de 20 à 60 mm*



Dégarnir, si besoin, le corps du joint (polystyrène, carton alvéolaire, etc) et nettoyer les parois.



Encoller les deux côtés du joint avec la colle VEDACOLLE®.



Avant que la colle ne sèche, introduire le cordon VEDAFEU C-FM®.



Raccordement de 2 longueurs (système breveté).



VEDAFEU C-FM® avec raccords.

*Notice d'installation sommaire. Une notice d'installation complète est disponible sur demande.

**Lors de l'application de la VEDACOLLE®, le support doit être propre et sec.

S'il y a un risque d'exposition à l'eau et/ou aux intempéries, le système doit être protégé par une membrane VED'EPDM®.

Pour les accessoires de mise en oeuvre, les supports et épaisseurs de béton validées, se référer aux PV concernés.

Les quantités nécessaires à la mise en oeuvre des VEDAFEU sont indiquées dans les PV et dans notre fiche de pose.

Vidéo d'installation et fiche de pose disponibles sur demande.

